

Stary Korczyn, 27.05.2021 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka w miejscowości Chruszczyna Wielka.”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy jak w poprzednich postępowaniach przetargowych, dotyczących tego samego projektu budowlanego, Zamawiający dopuszcza zamiast rur dwuściennych z wkładką miedzianą, rury zamiennie (dwuścienne bez wkładki) montowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz zastosowanie innego systemu detekcji np. taśma ostrzegawcza z wkładką metalową?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zamiast rur dwuściennych PE z wkładką miedzianą, zastosowanie rur zamiennych (równoważnych) pod warunkiem ich montażu zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem detekcji.

W związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 27.05.2021 Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 8.06.2021 r.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **7.07.2021 r.**

2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **8.06.2021 r. do godz. 09:00**

3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **8.06.2021 o godzinie 11:00.**

**Przewodniczący Zarządu
Związku
Rafał Stokłosa**