

## INFORMACJA

### dla Wykonawców nr 2

#### **Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:**

#### **„Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka w miejscowości Chruszczyna Wielka.”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytanie 1**

Wykonawca prosi o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarami a przedstawiona mapą zakresu do realizacji:

	<u>Przedmiar</u>	<u>mapa</u>
☉ 225	543	592
☉160	945	999
☉ 63	160	360

Które ilości należy przyjąć. Czy może nie cały zakres mapy ma być zrealizowany poza tym co zostało pokazane jako nie do realizacji (kolor różowy) na mapie?

#### **Odpowiedź**

**Do realizacji należy przyjąć całość zakresu pokazanego na załączniku mapowym jeśli chodzi o fi 225 i 160. Fi 63 należy przyjąć z przedmiaru – odcinki zapewniające doprowadzenie wody do granicy działki. Na załączniku nie zakreślono odcinka bocznego w załączniku kolorem pomarańczowy, który jest już wykonany.**

**W związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 4.06.2021 Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert.**

**Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 15.06.2021 r.**

**W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:**

**1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **14.07.2021 r.**

**2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **15.06.2021 r. do godz. 09:00**

**3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.06.2021 o godzinie 11:00.**

**Przewodniczący Zarządu  
Związku  
Rafał Stokłosa**