

Nowy Korczyn 26.07.2018 r.

Znak sprawy: NIDA.271.1.2018

## Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego Nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka – Etap II. Budowa sieci wodociągowej i zbiornika ZB5 w miejscowości Wilgus – zadanie 4” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 590232-N-2018 z dnia 2018-07-17 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 – dalej zwanej Ustawą) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. *„Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka – Etap II. Budowa sieci wodociągowej i zbiornika ZB5w miejscowości Wilgus – zadanie 4.”*

**Pytanie 1.** Prosimy o jednoznaczną odpowiedź na pytanie czy w zakresie robót do wykonania w ramach przedmiotowego zadania nr 4 jest kontenerowa pompownia wody P4.

**Odpowiedź:**


Tak w zakresie robót do wykonania w ramach przedmiotowego zadania nr 4 jest kontenerowa pompownia wody P4.

**Pytanie 2:** W związku z rozbieżnościami występującymi w dokumentacji przetargowej prosimy o doprecyzowanie czy przedmiotowy zbiornik ZB5B należy przyjąć do wyceny jako zbiornik dwukomorowy o pojemności  $V_c = 2 \times 150 \text{ m}^3 = 300 \text{ m}^3$  czy też jako zbiornik nadziemny, jednokomorowy o pojemności  $V = 150 \text{ m}^3$ .

**Odpowiedź:**

Zbiornik dwukomorowy, jedna komora zbiornika  $V = 150 \text{ m}^3$  stal nierdzewna + pompownia sieciowa do budowy w tym zadaniu.

**SKARBNIK ZWIĄZKU**

  
mgr Małgorzata Walczak